



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 31.12.2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - NON POTABILITA' DELL'ACQUA

IL SINDACO

Preso atto delle segnalazioni pervenute in data odierna e constatato che in alcune utenze, quasi esclusivamente della parte alta del centro abitato, l'acqua risulta non completamente limpida, più specificatamente per le seguenti principali strade e relative diramazioni: Via Casili, Via Atina, Via Canapina, Via Corone, Via Palestrina, Via Fonticella, Via Ortorotondo, Via Luigi De Amicis;

Evidenziato che si sta già provvedendo alla individuazione e risoluzione del problema e presumibilmente nell'arco di poche ore sarà ripristinata la piena funzionalità del servizio;

Ritenuto però necessario, per quanto sopra esposto, di ordinare fino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto dell'uso dell'acqua per il consumo umano;

ORDINA

Sino a nuova disposizione ed in via preventiva e cautelativa il **DIVIETO** di utilizzo dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi restando idonea al solo utilizzo per igiene personale e dei locali,

DISPONE

Copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- all'ARTA Abruzzo dist.laquila@pec.artaabruzzo.it;
- all'ASL1 Abruzzo – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di L'Aquila dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
- agli organi di polizia locale;

La pubblicazione del provvedimento:

- sull'Albo Pretorio on line del Comune;
- sul sito internet istituzionale;
- attraverso tutti i canali informativi dell'Ente per garantirne la massima diffusione.

**Il Sindaco
Luigi Milano**